



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Servizio di Igiene Pubblica – ITAC
Sede di Vignola

ALLEGATO A

Comune di Castelvetro
c.a Geom A.Gialluca

OGGETTO: Parere Piano Particolareggiato di iniziativa privata "Bell'Italia" DCC n.55 del 13.9.2017. Richiedenti Zanella Maurizio Rossignoli Ester

Esaminata a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione allegata alla richiesta di parere prot 73729 del 23.10.2017 relativa all'oggetto preso atto del parere dell'ARPA, sede di Maranello, Considerato che il Piano prevede la modificazione di un edificio rurale ad uso abitativo ora pericolante e la sua ricostruzione, pari sagoma e volumetria in aderenza al fabbricato esistente ad uso servizi, in arretramento rispetto la strada, con un massimo di due unità abitative, è inoltre la ristrutturazione dell'esistente fermata del trasporto pubblico inoltre l'area risulta allacciata alla rete gas e acqua è prevista la realizzazione di rete duale di fognatura per le acque bianche e acque nere, nonché la realizzazione di impianto di trattamento dei reflui domestici si esprime il seguente parere integrato ai sensi della L.R. n.31 del 25.11.02 art.41:

FAVOREVOLE alle seguenti condizioni:

- Venga ottenuta la l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici presso la competente Amministrazione Comunale,
- Ai sensi del DPR 120/2017, anche per l'utilizzo nel sito delle terre e rocce da scavo deve esserne attestata l'assenza di contaminazione conformemente all'All.4 del suddetto,
- Venga garantito dall'Ente Gestore dell'impianto di acquedotto la dotazione idropotabile per la popolazione del nuovo insediamento, in un quantitativo non inferiore a 200 litri abitante/giorno senza che si verifichino fenomeni di "furto" da insediamenti limitrofi,
- l'impianto di fognatura e trattamento dei reflui dovrà garantire la raccolta e il trattamento degli scarichi idrici provenienti dal nuovo insediamento prima dell'immissione nel corpo recettore finale,
- Sia garantita la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,
- La popolazione del futuro insediamento non sia esposta a valori di CEM, derivati da SRB, linee e cabine elettriche, impianti per emittenza radio televisiva, superiori a quelli previsti dal DPCM 08.07.2003,
- Prima delle opere di costruzione, venga verificata la presenza di materiali contenenti amianto in caso positivo venga presentato il piano di rimozione

Preme sottolineare che il PRP della Regione Emilia Romagna individua ambiti che possono essere considerati nella progettazione urbanistica, quali la prevenzione degli incidenti stradali, il verde la promozione dell'attività motoria, il verde, l'accessibilità e gli spazi di socializzazione

Distinti saluti

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
Dr.Andrea Gruppioni

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., da Andrea Gruppioni

Elementi contabili d'ufficio

Ragione sociale Zanella Maurizio C.F. ZNLMRZ61R14F257V via Sn.Guerro 85 Castelvetro
Rossigloli Ester RSGSTR64P70F257V via Sn.Guerro 85 Castelvetro
Quantità 1 per ore 2
Codice fatturazione SP 11407

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica - ITAC
Via Libertà, 799 – 41058 Vignola

Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena