



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

SETTORE Area Tecnica SUE – SUAP
Servizio Lavori Pubblici

ALLEGATO C

Castelvetro di Modena, 12.3.2018

Rif. Prot. 4247

Al Responsabile del Servizio Urbanistica
Geom. A. Gialluca
S e d e

OGGETTO : Piano particolareggiato "Bellitalia" – proprietà Zanella Maurizio e Rosignoli Ester. **Parere tecnico.**

Esaminati gli elaborati progettuali, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto di competenza.

Prima delle esecuzioni delle opere di urbanizzazione esterne alla recinzione si richiede la presentazione di **elaborati tecnici esecutivi**, che dovranno essere verificati in particolare:

- tipologia della pavimentazione e sottofondo;
- tipologia dell'impianto di illuminazione pubblica e particolari con relazione illuminotecnica, caratteristiche dell'impianto e relativa alimentazione;
- tipologia della segnaletica proposta con sistema di funzionamento del lampeggiante;

Si ritiene non possibile la eliminazione del sistema di raccolta differenziata nei bidoncini esistenti, e pertanto **si prescrive la collocazione** in corrispondenza del punto posteriore di arresto della fermata autobus.

Si restituisce l'intero fascicolo.



Il Responsabile del Servizio
(Geom. Gino Cuoghi)