


Sub B

Prot. AUSL n. 0040929/17 del 15/06/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Servizio di Igiene Pubblica – ITAC  
Sede di Vignola

PEC PROT. N. 10758 DEL 16.06.2017

Comune di Castelvetro  
Responsabile Settore Area tecnica  
SUE- SUAP)

OGGETTO: Parere variante al PP Sant'Antonino Comune di Castelvetro

Esaminata a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione allegata alla richiesta di parere prot 26946 del 21.04.2017, relativa all'oggetto preso atto del parere dell'ARPA, sede di Maranello, considerato che la variante in oggetto consiste in una diversa disposizione dei corpi di fabbrica, con passaggio a costruzioni di corpi residenziali mono - bifamiliari e contestuale riduzione del numero degli alloggi previsti. Considerato inoltre che sull'area è stata effettuata la demolizione di edifici del preesistente caseificio e permane in loco, extracomparto, la cisterna di stoccaggio degli effluenti zootecnici di cui è prevista la rimozione. A Tale proposito si rammenta che la verifica dello stato del suolo e degli eventuali obblighi di bonifica è posta in capo al proponente dell'intervento: si richiede di non inserire negli elaborati di piano l'obbligo di richiedere parere preventivo all'ARPAE, né tantomeno il visto degli elaborati da parte della stessa Agenzia, come indicato nella bozza di convenzione presentata. Dovrà essere inoltre previsto l'obbligo di avviso preventivo di inizio lavori di scavo ad ARPAE Distretto di Sassuolo per permettere il controllo. Si segnala che nella planimetria della rete fognaria risulta essere presente un collegamento fra l'ultimo pozzetto della rete nera prima dell'immissione nella rete della rete esterna ed un pozzetto della rete bianca che non deve esistere, in quanto le due reti devono essere completamente separate, si richiede pertanto la correzione della planimetria. Visto quanto sopra si esprime il seguente parere integrato ai sensi della L.R. n.31 del 25.11.02 art.41:

FAVOREVOLE alle seguenti condizioni:

- Sia dato avviso al Distretto ARPAE di Maranello (fax 0536-930500) con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo dell'inizio delle operazioni di rimozione delle strutture interrato per permettere la verifica dello stato dei suoli,
- Venga garantito da parte dell'Ente gestore la dotazione idropotabile, in un quantitativo non inferiore a 200 litri abitante giorno, senza che si verifichino fenomeni di "furto" da insediamenti limitrofi,
- Venga garantita la raccolta il trattamento, lo smaltimento degli scarichi idrici prima dell'immissione nel corpo recettore,
- Venga garantito per i nuovi insediamenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,

- La popolazione del futuro insediamento non sia esposta a valori di CEM, derivati da SRB, cabine e linee di distribuzione dell'energia elettrica, impianti per l'emittenza radio televisiva superiori a quelli previsti dai DPCM 08.07.2003.
- Si ricorda che il PRP della Prevenzione ha individuato alcuni ambiti prioritari finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie, che vanno considerati nell'ambito della pianificazione territoriale, quali le relazioni esistenti fra ambiente costruito e esercizio fisico /promozione dell'attività motoria , prevenzione degli incidenti stradali, in particolar modo diretto verso gli utenti deboli della strada ( pedoni e ciclisti), accessibilità, verde pubblico e spazi per la socializzazione

Elementi contabili d'ufficio

| Ragione Sociale  | P.IVA- Cod.Fiscale | Quantità | Cod.Fatturazione |
|--|--------------------|----------|------------------|
| Proprietà soc F4<br>Immobiliare Soc<br>Amministratrice CD-AD<br>srl CR | PI03503510368      | 1 Ore 2  | SP 40127         |

Distinti saluti

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA  
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA  
Dr.Andrea Gruppioni

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**Dipartimento di Sanità Pubblica**  
**Servizio Igiene Pubblica - ITAC**  
Via Libertà, 799 – 41058 Vignola