



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

SETTORE Area Tecnica -SUE -SUAP
Servizio Lavori Pubblici



Prot. 9562
Rif. Prot. 6919 del 21/04/2017

Castelvetro di Modena, li 29 MAG 2017

Al Responsabile del Settore
Area Tecnica-SUE-SUAP
Geom. Argentino Gialluca

OGGETTO: Richiesta di parere di competenza per variante P.P. Sant'Antonino

Visti gli elaborati progettuali si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle seguenti condizioni inderogabili:

- 1) Prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica devono essere presentati: progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria che andranno opportunamente verificati e valutati;
- 2) Dovrà essere prodotto un adeguato studio illuminotecnico poiché dall'elaborato 10/C si evince una disomogeneità della pubblica illuminazione che presenta zone "buie" o poco illuminate e zone "eccessivamente illuminate". In particolare deve essere previsto un accesso sulla S.P. "di Puianello" opportunamente ed adeguatamente illuminato.

Si restituisce la documentazione.

Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(Geom. G. Cuoghi)

svAGparereLLPPSant'Antonino

